



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Тюменской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, 72 т.590-564 ф.590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 14 УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Тюменской области**

(наименование органа государственного надзора)

625049 г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, тел. 8 (3452) 30-06-06, E-mail: ond14@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

625049 г. Тюмень, ул.  
Московский тракт, 39  
(место составления акта)

«28» марта 2018 г.

(дата составления акта)  
«15» ч. «00» мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 20

по адресу/адресам: г. Тюмень, ул. Первомайская, 1; г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 13  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора  
Тюменской области по пожарному надзору Сафиуллина Рината Ришатовича № 20 от 20  
февраля 2018 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной  
безопасности».

была проведена плановая, выездная  
(плановая/неплановая, документальная/выездная)

проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 ГОРОДА ТЮМЕНИ, юридический адрес г. Тюмень,  
ул. Первомайская, 1, фактический адрес г. Тюмень, ул. Первомайская, 1; г. Тюмень,  
ул. Ялуторовская, 13

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

по адресу места фактического осуществления деятельности:

г. Тюмень, ул. Первомайская, 1

«01» марта 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

«19» марта 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

«28» марта 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 13

«19» марта 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 6 часов.  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности профилактической работы №14 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области, 625049 г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, т. 8 (3452) 590-797

*(наименование органа государственного контроля (надзора))*

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки). О проведении проверки уведомлён законный представитель юридического лица: Директор МАОУ СОШ №25 города Тюмени Дубонос Светлана Михайловна 20.02.2018г 11<sup>30</sup> вх. № 170

Копию распоряжения, заверенную печатью, получил законный представитель юридического лица: Директор МАОУ СОШ №25 города Тюмени Дубонос Светлана Михайловна 01.03.2018 г. в 9 ч 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Центрального АО г. Тюмени по пожарному надзору старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР №14 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Гусев Антон Олегович; Государственный инспектор Калининского АО г. Тюмени по пожарному надзору инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР №13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Мочалов Андрей Вячеславович; старший инженер сектора исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Кислов Артем Алексеевич.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения и участия в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ СОШ №25 города Тюмени Дубонос Светлана Михайловна.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

*В ходе проведения проверки:*

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): по адресу г. Тюмень, ул. Ялуторовская, 13

1. Помещения дошкольной группы класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 расположенные на первом этаже школы класса функциональной пожарной опасности Ф.4.1, не выделены в самостоятельный пожарный отсек, в нарушение *статьи 4; статьи 6; статьи 59 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.2 СП.4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно планировочным и конструктивным решениям»; п.7.4 СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»* (лицо допустившее нарушение: МАОУ СОШ №25 г. Тюмени);
2. Не обеспечено проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты помещений дошкольной группы, коридоров и учебных классов школы (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в нарушение

п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме». (лицо допустившее нарушение: директор МАОУ СОШ №25 г.Тюмени);

3. Система автоматической пожарной сигнализации, смонтированная в помещениях дошкольной группы на момент проверки находилась в не исправном состоянии, в нарушение статьи 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме». (лицо допустившее нарушение: директор МАОУ СОШ №25 г.Тюмени);
4. Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, установленная в помещениях дошкольной группы на момент проверки находилась в не исправном состоянии, в нарушение статьи 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме» (лицо допустившее нарушение: директор МАОУ СОШ №25 г.Тюмени);
5. Система оповещения и управления эвакуацией, установленная в помещениях школы на момент проверки находилась в не исправном состоянии, в нарушение статьи 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме». (лицо допустившее нарушение: директор МАОУ СОШ №25 г.Тюмени);
6. На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, в нарушение п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390 «О противопожарном режиме». (лицо допустившее нарушение: директор МАОУ СОШ №25 г.Тюмени).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено: по адресу г.Тюмень, ул.Первомайская, 1 нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, производимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, производимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности профилактической работы №14 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области, 625049 г. Тюмень, ул. Московский тракт, 39, т. 8 (3452) 590-797

*(наименование органа государственного контроля (надзора))*

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки). О проведении проверки уведомлён законный представитель юридического лица: Директор МАОУ СОШ №25 города Тюмени Дубонос Светлана Михайловна 20.02.2018г 11<sup>30</sup> вх. № 170

Копию распоряжения, заверенную печатью, получил законный представитель юридического лица: Директор МАОУ СОШ №25 города Тюмени Дубонос Светлана Михайловна 01.03.2018 г. в 9 ч 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Центрального АО г. Тюмени по пожарному надзору старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР №14 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Гусев Антон Олегович; Государственный инспектор Калининского АО г. Тюмени по пожарному надзору инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР №13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Мочалов Андрей Вячеславович; старший инженер сектора исследовательских испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Кислов Артем Алексеевич

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводящего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)*

При проведении проверки присутствовали: Директор МАОУ СОШ №25 города Тюмени Дубонос Светлана Михайловна

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)*

*В ходе проведения проверки:*

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): по адресу г.Тюмень, ул.Ялуторовская, 13

1. Помещения дошкольной группы класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 расположенные на первом этаже школы класса функциональной пожарной опасности Ф.4.1, не выделены в самостоятельный пожарный отсек, в нарушение *статьи 4; статьи 6; статьи 59 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.2 СП.4.131.30.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п.7.4 СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»* (лицо допустившее нарушение: МАОУ СОШ №25 г.Тюмени);
2. Не обеспечено проведение работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты помещений дошкольной группы, коридоров и учебных классов школы (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), в нарушение

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжения о проведении проверки от 20.02.2018г. № 20;
2. Протокол об административном правонарушении №30 от 28.03.2018г
3. Протокол об административном правонарушении №31 от 28.03.2018г
4. Предписание об устранении по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.03.2018г № 20/1/1;
5. Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области № 524-2-7 от 26.03.2018г;
6. Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области № 526-2-7 от 26.03.2018г;
7. Заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области № 525-2-7 от 26.03.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Центрального АО г. Тюмени по пожарному надзору, старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР № 14 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области  
Гусев Антон Олегович  
« 28 » марта 2018 г.



Государственный инспектор Калининского АО г. Тюмени по пожарному надзору, инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР № 13 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области  
Мочалов Андрей Вячеславович  
« 28 » марта 2018 г.

Старший инженер сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области  
Кислов Артём Алексеевич  
« 28 » октября 2018 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор Рубоков С. А.  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

28. 03. 2018г

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия: 8 (3452) 590-549